

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому  
округу Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-  
Пермяцкого округа  
г. Кудымкар, ул. Строителей, 18 тел. (факс): (34260) 4-20-11, 83422584001 доб. 314

г. Кудымкар  
(место составления акта)

« 09 » декабря 2019 г.  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 213

Адрес: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Советская, 1

место проведения проверки

На основании: распоряжения заместителя начальника 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Сизова В.С. № 213 от 30 октября 2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования «Созвездие»

Дата и время проведения проверки:

20.11.2019 г. с 10 часов 05 минут по 12 часов 05 минут, Продолжительность 2 часа 00 минут

21.11.2019 г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Продолжительность 2 часа 00 минут

09.12.2019 г. с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, Продолжительность 2 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 6 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 14 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Ярусова Анна Николаевна 05.11.2019г., 15 часов 10 минут, 20.11.2019 г. в 10 часов 05 минут

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, (должностных лиц или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке. Время, дата, подпись. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о  
согласовании проведения проверки)

Лицо (-а), проводившее проверку: Шипицын Алексей Борисович старший инспектор 14 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку, в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или  
наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования «Созвездие» Ярусова Анна Николаевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами на территории и в зданиях: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования «Созвездие»

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из кабинета на 2 этаже (по тех. паспорту № 15) менее 1,0 метра, фактически 0,70 метра (3 рабочих места).	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".
2.	В коридоре на путях эвакуации на 2 этаже (по тех. паспорту № 13) установлены различные материалы(диван).	п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".
3.	Противопожарные двери в котельной не имеют устройства для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	В полу на путях эвакуации из кабинета № 7 в кабинет № 8 на 1 этаже допущен перепад высот (порог).	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33, 36 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".
5.	В полу на путях эвакуации из кабинета № 8 в коридор на 1 этаже допущен перепад высот (порог).	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33, 36 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".
6.	В полу на путях эвакуации из танцевального зала в тамбур на 1 этаже допущен перепад высот (порог).	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33, 36 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".
7.	В полу на путях эвакуации из тамбура	ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22 июля 2008



